

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00085
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390111
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Индивидуальный предприниматель Никитин Евгений Михайлович, ОГРН 316352500088571
160000, город Вологда, ул. Козленская, дом № 62, кв. 8, Россия, тел.(8172) 28-28-38,
факс (8172) 28-43-37.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Никитин Евгений Михайлович
160000, город Вологда, ул. Козленская, дом № 62, кв. 8, Россия, тел.(8172) 28-28-38,
факс (8172) 28-43-37.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
"Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская,
д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года,
Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные т.м.
«Вологодский завод энергосберегающих технологий» (ВОЗЭТ),
марки: ППС8, ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15,
ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС 20Ф, ППС23, ППС25,
ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, ПСБ-С-15, ПСБ-С-15У, ПСБ-С-25,
ПСБ-С-25 Эколайт, ПСБ-С-35, ПСБ-С-35 Эколайт, ПСБ-С-50,
изготавливаемые по ТУ 2244-001-0087698919-2016
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0552081)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ТР16-12-09/3, ТР16-12-09/6 от 09.12.2016г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05246 от 08.11.2016 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2016 по 11.12.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.Э031.B.00085

(обязательная сертификация)

ТР 0552081

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД России	

224440
3921909000

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, т.м. «Вологодский завод энергосберегающих технологий» (ВОЗЭТ), марки: ППС8, ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС 20Ф, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, ПСБ-С-15, ПСБ-С-15У, ПСБ-С-25, ПСБ-С-25 Эколайт, ПСБ-С-35, ПСБ-С-35 Эколайт, ПСБ-С-50, изготавливаемые по ТУ 2244-001-0087698919-2016.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – сильнгорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

